

PC83 - A2.0 - A B C D E F G H I J K

Исполнение по числу фаз:	2											
	3*											
Исполнение по номинальному току	1A**	1										
	5A	5										
Оперативное питание, дополн. дискретные входы/выходы :												
- только от оперативного напряжения (ОН)			0									
- с комбинированным питанием по току и напряжению			2									
- только от ОН с доп. модулем на 5вх/4 вых***			3									
Дешунтирование токовых цепей выключателя:	Нет	0										
	Да ***	1										
Номинальное напряжение оперативного тока:	~/= 110			1								
	~/= 220			2								
Протокол передачи данных (RS-485):	MODBUS - RTU					1						
Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току ЗI0:												
В трехфазном исполнении - отсутствует								0				
В двухфазном исполнении	(0,004-1)A							1				
с диапазоном токов срабатывания:	(0,02-5)A							2				
	(0,1-120)A							5				
Исполнение контактов KL3:	НО (открытые)								1			
	НЗ (закнутые)								2			
Крепление:	- стандартное									1		
	- с дополнительным поворотным комплектом										2	
Специисполнение****:	Нет											3
	Да											2
Исполнение с винтовыми зажимами: (новый конструктив)	Да											1

* В трехфазном исполнении вместо входа измерения ЗI₀ выполнен вход третьего фазного тока. При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току ЗI₀, с диапазоном токов срабатывания (0,1-120) А

**Исполнение по номинальному току 1А доступно только в двухфазном исполнении устройства с диапазоном токов срабатывания ЗНЗ (0,004-1)А

*** Не допускается выбор конфигурации с питанием от ТТ/дешунтированием и с модулем на 5 доп. входов/4реле одновременно

****Оформление заказа на устройство в специисполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ-КЗ".

- 1) Количество устройств в заказе:
- 2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф _____
- 3) Контактное лицо _____
- 4) Название проекта _____