Опросный лист (код заказа) на микропроцессорный терминал РЗА типа РС830-ДТ2

Дифференциальные и токовые защиты, автоматика и управление для двухобмоточного трансформатора 110 (154) кВ												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РС830	**-**	**ДТ2**	**-**	**5**							**5**	
1	**Номинальный ток измерительных цепей**												
	5 А					5							
2	**Номинальное напряжение системы опертока**												
	110 В (переменное и постоянное напряжение)						1						
	220 В (переменное и постоянное напряжение)						2						
3	**Количество дискретных входов ***												
	11 шт (1 модуль DI)							1					
	22 шт (2 модуля DI)							2					
	33 шт (3 модуля DI)							3					
4	**Количество выходных реле ***												
	10 шт (1 модуль RL)								1				
	20 шт (2 модуля RL)								2				
	30 шт (3 модуля RL)								3				
5/6	**Физическая реализация интерфейсов, поддержка протоколов и стандартов связи**												
	Базовая конфигурация без модуля COM: 1 шт. RS-485, поддержка Modbus RTU									1	1		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104									2	2		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104									3	2		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet)									2	4		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet)									3	4		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы и стандарты: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP)									4	3		
	С модулем COM: 2 шт RS485, 1 шт SC (оптич. Ethernet, 1300 nm, multi-mode), Протоколы и стандарты: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP)									5	3		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы и стандарты связи: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)									6	5		
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. SFP** (Ethernet оптический); Протоколы и стандарты связи: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)									7	5		
7	**Параметры однофазных токовых входов**												
	Номинальный ток входа 1 Iн1=5А; Номинальный ток входа 2 Iн2=5А									1			
	Номинальный ток входа 1 Iн1=1А; Номинальный ток входа 2 Iн2=5А									2			
	Номинальный ток входа 1 Iн1=1А; Номинальный ток входа 2 Iн2=1А									3			
8	**Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО)**												
	Русский										1		
	Украинский										2		
9	**Номинальная частота**												
	50 Гц											5	
10	**Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ)**												
	Нет												1
	Да												2

* Примечание. Общее суммарное количество модулей DI и RL не должно превышать 4.

** Примечание. Параметры оптического интерфейса SFP (длина волны, тип интерфейса, способ передачи данных) определяются отдельным листом по согласованию с РЗА СИСТЕМЗ

Информация о заказе	
Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.):	
Компания-заказчик:	
Контактный телефон:	
Кол-во устройств в заказе:	