Опросный лист (код заказа) на микропроцессорный терминал РЗА типа РС830-ДЗ

	Дистанционные, токовые и напряженческие защиты, автоматика и управление присоединения 110 (154) кВ										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РС830 - ДЗ -	**5**						**3**		**5**	
1	**Номинальный ток измерительных цепей**										
	5 А	5									
2	**Номинальное напряжение системы опертока**										
	110 В (переменное и постоянное напряжение)		1								
	220 В (переменное и постоянное напряжение)		2								
3	**Количество дискретных входов ***										
	11 шт (1 модуль DI)			1							
	22 шт (2 модуля DI)			2							
	33 шт (3 модуля DI)			3							
4	**Количество выходных реле ***										
	10 шт (1 модуль RL)				1						
	20 шт (2 модуля RL)				2						
	30 шт (3 модуля RL)				3						
5/6	**Физическая реализация интерфейсов, поддержка протоколов и стандартов связи**										
	Базовая конфигурация без модуля COM: 1 шт. RS-485, поддержка Modbus RTU					1	1				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104					2	2				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104					3	2				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet)					2	4				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet)					3	4				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы и стандарты: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP)					4	3				
	С модулем COM: 2 шт RS485, 1 шт SC (оптич. Ethernet, 1300 nm, multi-mode), Протоколы и стандарты: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP)					5	3				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы и стандарты связи: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)					6	5				
	С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. SFP** (Ethernet оптический); Протоколы и стандарты связи: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)					7	5				
7	**Код аппаратной части**										
	Стандартно							3			
8	**Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО)**										
	Русский								1		
	Украинский								2		
9	**Номинальная частота**										
	50 Гц									5	
10	**Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ)**										
	Нет										1
	Да										2

* Примечание. Общее суммарное количество модулей DI и RL не должно превышать 4.

** Примечание. Параметры оптического интерфейса SFP (длина волны, тип интерфейса, способ передачи данных) определяются отдельным листом по согласованию с РЗА СИСТЕМЗ

Информация о заказе	
Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.):	
Компания-заказчик:	
Контактный телефон:	
Кол-во устройств в заказе:	