

Опросный лист (код заказа) на микропроцессорный терминал РЗА типа РС830-ФПТ

Защиты, автоматика, управление и сигнализация для фидера контактной сети постоянного тока 3,3 кВ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РС830	-	ФПТ	-	3					0
1	Номинальное напряжение фидера 3,3 кВ (постоянное напряжение)	3									
2	Номинальное напряжение системы опертока 110 В (переменное и постоянное напряжение) 220 В (переменное и постоянное напряжение)	1 2									
3	Количество дискретных входов * 11 шт (1 модуль DI) 22 шт (2 модуля DI) 33 шт (3 модуля DI)	1 2 3									
4	Количество выходных реле * 10 шт (1 модуль RL) 20 шт (2 модуля RL) 30 шт (3 модуля RL)	1 2 3									
5/6	Физическая реализация интерфейсов, поддержка протоколов и стандартов связи Базовая конфигурация без модуля COM: 1 шт. RS-485, поддержка Modbus RTU С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104 С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104 С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet) С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); Протоколы передачи данных: Modbus RTU/TCP, МЭК-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet) С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы и стандарты: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP) С модулем COM: 2 шт RS485, 1 шт SC (оптич. Ethernet, 1300 nm, multi-mode), Протоколы и стандарты: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP) С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); Протоколы и стандарты связи: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR) С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. SFP** (Ethernet оптический); Протоколы и стандарты связи: Modbus RTU/TCP, МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)	1 1 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 5 3 6 5 7 5									
7	Параметры однофазных токовых входов 1 кА 2 кА 3 кА 4 кА 5 кА 6 кА	1 2 3 4 5 6									
8	Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО) Русский Украинский	1 2									
9	Зарезервированная опция Версия 0	0									
10	Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ) Нет Да	1 2									

* Примечание. Общее суммарное количество модулей DI и RL не должно превышать 4.

** Примечание. Параметры оптического интерфейса SFP (длина волны, тип интерфейса, способ передачи данных) определяются отдельным листом по согласованию с РЗА СИСТЕМЗ

Информация о заказе	
Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.):	
Компания-заказчик:	
Контактный телефон:	
Кол-во устройств в заказе:	