

Опросный лист (код заказа) устройства РС83-ДТ2

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
РС83 - ДТ2 -		3	5									
A	Исполнение по количеству фаз	3										
B	Исполнение по номинальному току	5 А	5									
C	Оперативное питание, дополнительные дискретные входы / выходы: - только от оперативного напряжения (ОН) - с комбинированным питанием по току и напряжению - только от ОН з одним доп. модулем на 5 вх./4 вих. - только от ОН з двумя доп. модулями на 5вх./4 вих.* - с комбинированным питанием по току и напряжению и одним доп. модулем на 5 вх./4 вих.			0 2 3 4 6								
D	Дешунтирование токовых цепей выключателя:	Нет Да		0 1								
E	Номинальное напряжение опертка:	~/= 110 В ~/= 220 В				1 2						
F	Тип индикатора (дисплея): - Стандартное исполнение LCD - Специальный индикатор OLED						1 2					
G	Диапазон уставок ЗНЗ по измеренному I _{Io} :		0,02 - 5 А					2				
H	Исполнение контактов КЛЗ:		НО (открытые) НЗ (закрытые)						1 2			
I	Крепление: - стандартное - з дополнительным поворотным комплектом									1 2		
J	Специсполнение**:	Нет Да									3 2	
K	Исполнение с винтовыми зажимами	Да										1

- 1) Количество устройств в заказе, шт.:
- 2) Название проекта (объект): _____
- 3) Наименование компании-заказчика, адрес, т/ф _____
- 4) Контактное лицо _____

Примечания:

* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием и двумя модулями на 5 доп. входов и 4 выходных реле одновременно, а также конфигурация з дешунтированием и питанием только от оперативного напряжения (ОН)

** Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - КЗ"

В категорию специсполнение могут входить опции: усиленные до 150А цепи дешунтирования, языки интерфейсов и др., не предусмотренные опросным листом.