

Заказная спецификация на шкаф защиты, автоматики и управления линии 110 (150) кВ производства РЗА СИСТЕМЗ

		ШЗА	-		-		-		-		-		-		УХЛ4	-
1	Шкаф РЗА (внутренней установки)															
2	Наличие элементов управления выключателями															
	Да															
	Нет (пустая ячейка)															
3	Функциональное назначение (РЗА линии)															
4	Класс напряжения:															
	110 кВ															110
	150 кВ															150
5	Количество выключателей от 1 до 2															1-2
6	Количество линий от 1 до 2															1-2
7	Устройство РЗА №1:															
	З - терминал РС830-ДЗ															З
	И - иное															И
8	Устройство РЗА №2:															
	З - терминал РС830-ДЗ															З
	И - иное															И
	О - отсутствует															О
9	Устройство РЗА №3:															
	О - отсутствует															О
10	Устройство РЗА №4:															
	О - отсутствует															О
11	Требования по настройке терминалов РЗА:															
	Терминалы РЗА не запрограммированы															0
	В терминалы РЗА загружены типовые конфигурации															1
	Терминалы РЗА настроены индивидуально под конкретный энергообъект на заводе-изготовителе терминалов (РЗА СИСТЕМЗ)*															2
12	Степень защиты по ГОСТ 14254:															
	Стандартно - исполнение для закрытых помещений - IP21															21
	Защищенное исполнение - IP54															54
13	Климатическое размещение и категория размещения по ГОСТ 15150:															
	Стандартно УХЛ4															УХЛ4
	УХЛ X															УХЛX
14	Номер опросного листа **															XXX
* Индивидуально настроенные терминалы РЗА сопровождаются протоколами настройки и ПСИ завода-изготовителя УРЗА.																
** Опросной лист является неотъемлемым приложением данной заказной спецификации																

