Заполняется совместно с опросным листом на шкаф РЗА

Заказная спецификация на шкаф ШЗА центральной сигнализации производства РЗА СИСТЕМЗ

		ШЗА	-		-			-					-		-	21	-	УХЛ4	-	
1	Шкаф РЗА (внутренней установки)																			
2	Функциональное назначение (центральная сигнализация)			ЦС																
3	Количество участков центральной сигнализации:					1-4														
4	Количество устройств центральной сигнализации:						1-8													
5	Устройство центральной сигнализации для 1-го участка:																			
	С - терминал РС83-С							С												
	Ц - терминал РС83-СЗ							Ц												
	И - иное							И												
6	Устройство центральной сигнализации для 2-го участка:																			
	С - терминал РС83-С								С											
	Ц - терминал РС83-СЗ								Ц											
	И - иное								И											
	О - отсутствует								О											
7	Устройство центральной сигнализации для 3-го участка:																			
	С - терминал РС83-С									С										
	Ц - терминал РС83-СЗ									Ц										
	И - иное									И										
	О - отсутствует									О										
8	Устройство центральной сигнализации для 4-го участка:																			
	С - терминал РС83-С										С									
	Ц - терминал РС83-СЗ										Ц									
	И - иное										И									
	О - отсутствует										О									
9	Требования по настройке терминалов РЗА:																			
	Терминалы РЗА не запрограммированы												0							
	В терминалы РЗА загружены типовые конфигурации												1							
	*Терминалы РЗА настроены индивидуально под конкретный энергообъект на заводе-изготовителе терминалов (РЗА СИСТЕМЗ)**												2							
10	Степень защиты по ГОСТ 14254:																			
	Стандартно -исполнение для закрытых помещений - IP21															21				
	Защищенное исполнение - IP54															54				
11	Климатическое размещение и категория размещения по ГОСТ 15150:																			
	Стандартно УХЛ4																	УХЛ4		
	УХЛ Х																	УХЛХ		
12	Номер опросного листа **																			XXX

* Индивидуально настроенные терминалы РЗА сопровождаются протоколами настройки и ПСИ завода-изготовителя УРЗА.

** Опросной лист является неотъемлемым приложением данной заказной спецификации

Приложение к заказной спецификации на шкаф РЗА.

Опросной лист № _____ от _____ на ШЗА-____-__ -_____-__-21-УХЛ4-

Объект строительства (реконструкции): _____

Заполняется техническим специалистом компании-заказчика (проектной организации)

Электрические параметры шкафа РЗА			
№ п/п	**Наименование параметра**	**Значение параметра**	**Возможные варианты, примечания**
1	Номинальное напряжение цепей сигнализации (ШС)		=110 В; =220 В; ~220 В
2	Количество питающих вводов		1; 2
3	Наличие АВР питающих цепей		да; нет
4	Формирование шинки мигания реле-прерывателем		внешн. реле; внутр.реле
5	Формирование звуковой сигнализации		да; нет
6	Формирование предупредительной сигнализации		да; нет
7	Формирование аварийной сигнализации		да; нет
8	Наличие светового табло		да; нет
9	Участок центральной сигнализации №1		количество устройств ЦС 1-8
10	Участок центральной сигнализации №2		количество устройств ЦС 0-8
11	Участок центральной сигнализации №3		количество устройств ЦС 0-8
12	Участок центральной сигнализации №4		количество устройств ЦС 0-8
13	Схема подстанционной центральной сигнализации		с подрывом блинкеров или без
	Номинальный ток указательных реле (блинкеров)		~0,16А; ~0,25 А, =0,1А, =0,05А, др.
14	Дополнительные сведения об оборудовании, пожелания заказчика, не отраженные в опросном листе, особые требования заказчика		
15	При необходимости ссылка на типовую схему Альбома типовых схем "РЗА СИСТЕМЗ"		Указать децимальный № схемы (ЕАБР…)

Габаритные, установочные размеры			
№ п/п	**Наименование параметра, характеристики**	**Стандартное**	**Требуемые заказчиком, в случае нестандартных**
1	Шкаф двухстороннего обслуживания с установкой терминалов защиты и аппаратуры управления на передней неповоротной монтажной панели		
	Обслуживание (двустороннее; одностороннее)	двусторонее	-
	Наличие передней прозрачной двери (да; нет)	да	-
	Наличие задней непрозрачной двери (да; нет)	да	-
	Наличие передней поворотной панели с установкой аппаратуры на ней (да; нет)	нет	-
	Наличие кабельного цоколя (да; нет)	да	-
	Наличие верхнего обрамления (да; нет)	да	-
2	Габаритные размеры без кабельного цоколя, верхнего обрамления, торцевых панелей, задней стенки и двери		
	высота, мм	2200	-
	ширина, мм	800	-
	глубина, мм	600	-
3	Высота кабельного цоколя, мм	100	-
4	Высота верхнего обрамления, мм	100	-
5	Степень защиты шкафов	IP21	-
6	Подвод кабелей внешних подключений	снизу	-

Условия эксплуатации			
№ п/п	**Наименование параметра, характеристики**	**Стандартные**	**Требуемые заказчиком, в случае нестандартных**
1	Условия эксплуатации шкафов соответствуют характеристике, при этом:	УХЛ4 по ГОСТ 15150	-
2	- температура окружающего воздуха - в пределах	от +1°С до +40°С	-
3	- относительная влажность окружающего воздуха	80% при +25°С	-
4	- высота над уровнем моря	до 2000 м	-
5	Место установки - в закрытых помещениях без прямого воздействия солнечной радиации		
6	Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение в любую сторону	до 5°	-
7	Стойкость шкафа к действию механических факторов окружающей среды такая, которая соответствует группе механического исполнения .	М13 по ГОСТ 17516	-

Контактный номер телефона и ФИО технического специалиста, заполнившего опросной лист для уточнения и согласования схемных решений	