

Опросный лист (код заказа) устройства PC83-A2M												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		PC83 - A2M -	3	5								
A	Исполнение по количеству фаз	3										
B	Исполнение по номинальному току	5 A	5									
C	Оперативное питание, дополнительные дискретные входы / выходы:											
	- только от оперативного напряжения (ОН)			0								
	- с комбинированным питанием по току и напряжению			2								
	- только от ОН з одним доп. модулем на 5 вх./4 вих.			3								
	- только от ОН з двумя доп. модулями на 5вх./4 вих*			4								
	- с комбинированным питанием по току и напряжению и одним доп. модулем на 5 вх./4 вих.			6								
D	Дешунтирование токовых цепей выключателя:	Нет		0								
		Да		1								
E	Номинальное напряжение оперттока:	~/= 110 В			1							
		~/= 220 В			2							
F	Тип индикатора (дисплея):											
	- Стандартное исполнение					1						
	- Специальный индикатор					2						
G	Диапазон уставок ЗНЗ по измеренному Зло:											
		0,004 - 1 А					1					
		0,02 - 5 А					2					
		0,1 - 120 А					5					
H	Исполнение контактов KL3:											
		НО (открытые)						1				
		НЗ (закрытые)						2				
I	Крепление:											
	- стандартное									1		
	- з дополнительным поворотным комплектом									2		
J	Специсполнение**:	Нет									3	
		Да									2	
K	Исполнение с винтовыми зажимами	Да										1

1) Количество устройств в заказе, шт.:

2) Название проекта (объект): _____

3) Наименование компании-заказчика, адрес, т/ф _____

4) Контактное лицо _____

Примечания:

* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием и двумя модулями на 5 доп. входов и 4 выходных реле одновременно, а также конфигурация з дешунтированием и питанием только от оперативного напряжения (ОН)

** Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - КЗ"

В категорию специсполнение могут входить опции: усиленные до 150А цепи дешунтирования, языки интерфейсов и др., не предусмотренные опросным листом.